



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA PIQUIRI, 500 Caixa Postal nº 11 – CNPJ: 78.402.252/0001-34
Fone (43) 3259-1172 – Fax (43) 3259-1489 – CEP: 86.210-000 – Jataizinho/PR
Email: saaejataizinho@onda.com.br

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS

SETEMBRO - 2014

EXAME	FREQUÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
Turbidez da água bruta	2/dia	60	26.15
Turbidez da água tratada	7/dia	210	0.11
Cor da água bruta	2/dia	60	95.18
Cor da água tratada	7/dia	210	0.96
PH da água bruta	2/dia	60	6.98
pH da água tratada	7/dia	210	6.65
Alcalinidade da água bruta (T)	2/dia	60	19.85
Alcalinidade da água tratada (T)	2/dia	60	13.88
Alcalinidade da água tratada (F)	2/dia	60	0.00
CO2 – Água tratada	2/dia	60	5.00
Cloro	7/dia	210	0.94
Flúor	7/dia	210	0.70
Dureza total da água tratada	2/dia	60	18

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS

ÁGUA	FREQUÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS		N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
			+	-	
Bruta - Captação	-	-	-	-	-
Filtrada - Filtros	-	-	-	-	-
Distribuída	9	29	00	29	-