



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE  
RUA PIQUIRI, 500 Caixa Postal nº 11 – CNPJ: 78.402.252/0001-34  
Fone (43) 3259-1172 – Fax (43) 3259-1489 – CEP: 86.210-000 – Jataizinho/PR  
Email: saaejataizinho@onda.com.br

### EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS

JUNHO - 2015

EXAME	FREQUÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
Turbidez da água bruta	2/dia	62	19.63
Turbidez da água tratada	7/dia	217	0.18
Cor da água bruta	2/dia	62	60.29
Cor da água tratada	7/dia	217	0.98
PH da água bruta	2/dia	62	7.10
pH da água tratada	7/dia	217	6.76
Alcalinidade da água bruta (T)	2/dia	62	19.33
Alcalinidade da água tratada (T)	2/dia	62	14.51
Alcalinidade da água tratada (F)	2/dia	62	0.00
CO2 – Água tratada	2/dia	62	5.02
Cloro	7/dia	217	1.02
Flúor	7/dia	217	0.81
Dureza total da água tratada	2/dia	62	18.00

### EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS

ÁGUA	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS		N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
			+	-	
Bruta - Captação	-	-	-	-	-
Filtrada - Filtros	-	-	-	-	-
Distribuída	10	35	00	35	00