



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conveniada com a Fundação Nacional de Saúde
Rua Piquiri, 500 - Centro - Fone/Fax: (43) 3259-1172
CNPJ: 78.402.252/0001-34 - CEP: 86.210.000 - Jataizinho/Pr
Email: saaejataizinho@onda.com.br

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS

DEZEMBRO-2011

EXAME	FREQUÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
Turbidez da água bruta	2/dia	62	18.38
Turbidez da água tratada	7/dia	217	0.40
Cor da água bruta	2/dia	62	109.0
Cor da água tratada	7/dia	217	0.37
pH da água bruta	2/dia	62	7.29
pH da água tratada	7/dia	217	6.54
Alcalinidade da água bruta (T)	2/dia	62	19.38
Alcalinidade da água tratada (T)	2/dia	62	12.37
Alcalinidade da água tratada (F)	2/dia	62	0,00
CO ² – Água tratada	2/dia	62	5.20
Cloro	7/dia	217	0.92
Flúor	7/dia	217	0.71
Dureza total da água tratada	2/dia	62	18.00

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS

ÁGUA	FREQUÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS		N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
			+	-	
Bruta - Captação	-	-	-	-	-
Filtrada - Filtros	-	-	-	-	-
Distribuída	9	29	00	29	00