



## SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conveniada com a Fundação Nacional de Saúde  
Rua Piquiri, 500 - Centro - Fone/Fax: (43) 3259-1172  
CNPJ: 78.402.252/0001-34 - CEP: 86.210.000 - Jataizinho/Pr  
Email: saaejataizinho@onda.com.br

### EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS

**JULHO-2012**

EXAME	FREQUÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
Turbidez da água bruta	2/dia	62	20.29
Turbidez da água tratada	7/dia	217	0,02
Cor da água bruta	2/dia	62	94.28
Cor da água tratada	7/dia	217	0,37
pH da água bruta	2/dia	62	7,12
pH da água tratada	7/dia	217	6,74
Alcalinidade da água bruta (T)	2/dia	62	21.93
Alcalinidade da água tratada (T)	2/dia	62	15,01
Alcalinidade da água tratada (F)	2/dia	62	0,00
CO <sup>2</sup> – Água tratada	2/dia	62	6,01
Cloro	7/dia	217	0,93
Flúor	7/dia	217	0,72
Dureza total da água tratada	2/dia	62	18,00

### EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS

ÁGUA	FREQUÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS		N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
			+	-	
Bruta - Captação	-	-	-	-	-
Filtrada - Filtros	-	-	-	-	-
Distribuída	8	28	00	28	00