



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conveniada com a Fundação Nacional de Saúde
Rua Piquiri, 500 - Centro - Fone/Fax: (43) 3259-1172
CNPJ: 78.402.252/0001-34 - CEP: 86.210.000 - Jataizinho/Pr
Email: saaejataizinho@onda.com.br

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS

JULHO-2013

EXAME	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
Turbidez da água bruta	2/dia	60	62.74
Turbidez da água tratada	7/dia	210	0.34
Cor da água bruta	2/dia	60	276.56
Cor da água tratada	7/dia	210	0.25
pH da água bruta	2/dia	60	7.00
pH da água tratada	7/dia	210	6.44
Alcalinidade da água bruta (T)	2/dia	60	19.50
Alcalinidade da água tratada (T)	2/dia	60	14.20
Alcalinidade da água tratada (F)	2/dia	60	0.00
CO ² – Água tratada	2/dia	60	5.00
Cloro	7/dia	210	0.90
Flúor	7/dia	210	0.72
Dureza total da água tratada	2/dia	60	17.50

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS

ÁGUA	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS		N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
			+	-	
Bruta - Captação	-	-	-	-	-
Filtrada - Filtros	-	-	-	-	-
Distribuída	7	27	00	00	00