



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA PIQUIRI, 500 Caixa Postal nº 11 – CNPJ: 78.402.252/0001-34
Fone (43) 3259-1172 – Fax (43) 3259-1489 – CEP: 86.210-000 – Jataizinho/PR
Email: saaejataizinho@onda.com.br

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS

JULHO-2014

| EXAME | FREQUÊNCIA | TOTAL DO MÊS | RESULTADO (MÉDIA) |
|----------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| Turbidez da água bruta | 2/dia | 60 | 56.99 |
| Turbidez da água tratada | 7/dia | 210 | 0.07 |
| Cor da água bruta | 2/dia | 60 | 190.19 |
| Cor da água tratada | 7/dia | 210 | 1.09 |
| pH da água bruta | 2/dia | 60 | 6.71 |
| pH da água tratada | 7/dia | 210 | 6.33 |
| Alcalinidade da água bruta (T) | 2/dia | 60 | 18.66 |
| Alcalinidade da água tratada (T) | 2/dia | 210 | 12.61 |
| Alcalinidade da água tratada (F) | 2/dia | 60 | 0.00 |
| CO ² – Água tratada | 2/dia | 60 | 4.80 |
| Cloro | 7/dia | 210 | 0.96 |
| Flúor | 7/dia | 210 | 0.74 |
| Dureza total da água tratada | 2/dia | 60 | 18.00 |

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS

| ÁGUA | FREQUÊNCIA | TOTAL DO MÊS | RESULTADOS | | N.M.P. COLIFORME (MÉDIA) |
|--------------------|------------|--------------|------------|----|--------------------------|
| | | | + | - | |
| Bruta - Captação | - | - | - | - | - |
| Filtrada - Filtros | - | - | - | - | - |
| Distribuída | 8 | 34 | 00 | 34 | 34 |