



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conveniada com a Fundação Nacional de Saúde
Rua Piquiri, 500 - Centro - Fone/Fax: (43) 3259-1172
CNPJ: 78.402.252/0001-34 - CEP: 86.210.000 - Jataizinho/Pr
Email: saaejataizinho@onda.com.br

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS

MARÇO-2012

EXAME	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
Turbidez da água bruta	2/dia	58	49,69
Turbidez da água tratada	7/dia	203	0.00
Cor da água bruta	2/dia	58	160
Cor da água tratada	7/dia	203	0.28
pH da água bruta	2/dia	58	7.22
pH da água tratada	7/dia	203	6.77
Alcalinidade da água bruta (T)	2/dia	58	22.55
Alcalinidade da água tratada (T)	2/dia	58	14.47
Alcalinidade da água tratada (F)	2/dia	58	0,00
CO ² – Água tratada	2/dia	58	5.13
Cloro	7/dia	203	0.88
Flúor	7/dia	203	0.94
Dureza total da água tratada	2/dia	58	18.00

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS

ÁGUA	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS		N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
			+	-	
Bruta - Captação	-	-	-	-	-
Filtrada - Filtros	-	-	-	-	-
Distribuída	8	28	00	28	00