



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conveniada com a Fundação Nacional de Saúde
Rua Piquiri, 500 - Centro - Fone/Fax: (43) 3259-1172
CNPJ: 78.402.252/0001-34 - CEP: 86.210.000 - Jataizinho/Pr
Email: saaejataizinho@onda.com.br

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS

SETEMBRO-2012

EXAME	FREQUÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
Turbidez da água bruta	2/dia	62	2.80
Turbidez da água tratada	7/dia	217	0.09
Cor da água bruta	2/dia	62	43.33
Cor da água tratada	7/dia	217	0.29
pH da água bruta	2/dia	62	7.00
pH da água tratada	7/dia	217	6.76
Alcalinidade da água bruta (T)	2/dia	62	21.85
Alcalinidade da água tratada (T)	2/dia	62	14.99
Alcalinidade da água tratada (F)	2/dia	62	0.00
CO ² – Água tratada	2/dia	62	5.22
Cloro	7/dia	217	0.96
Flúor	7/dia	217	0.80
Dureza total da água tratada	2/dia	62	19.00

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS

ÁGUA	FREQUÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS		N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
			+	-	
Bruta - Captação	-	-	-	-	-
Filtrada - Filtros	-	-	-	-	-
Distribuída	9	34	00	34	00