



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA PIQUIRI, 500 - Caixa Postal 11- CNPJ - 78.402.252/0001-34

Fone: (43) 3259-1172 – Fax: (43) 3259-1489 - CEP: 86.210-000 - JATAIZINHO / PARANÁ

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS NA E.T.A. – ABRIL / 2009

EXAME	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
TURBIDEZ ÁGUA BRUTA	2/dia	62	19.33
TURBIDEZ ÁGUA TRATADA	8/dia	248	0.44
COR ÁGUA BRUTA	2/dia	62	94.03
COR ÁGUA TRATADA	8/dia	248	0.13
pH ÁGUA BRUTA	2/dia	62	7.48
pH ÁGUA TRATADA	8/dia	248	6.79
ALCALINIDADE ÁGUA BRUTA (T)	2/dia	62	23.64
ALCALINIDADE ÁGUA TRATADA (T)	2/dia	62	16.09
ALCALINIDADE ÁGUA TRATADA (F)	2/dia	62	00
CO ₂ – ÁGUA TRATADA	2/dia	62	4.88
COLORO	8/dia	248	0.90
FLUOR	8/dia	248	0.83
DUREZA TOTAL ÁGUA TRATADA	2/dia	62	20.00

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS NA E.T.A.

ÁGUA	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS + -	N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
BRUTA- captação	-	-	- 00	-
FILTRADA filtros	-	-	- 00	-
DISTRIBUÍDA	9	29	00 29	00