



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA PIQUIRI, 500 Caixa Postal nº 11 – CNPJ: 78.402.252/0001-34
Fone (43) 3259-1172 – Fax (43) 3259-1489 – CEP: 86.210-000 – Jataizinho/PR
Email: saaejataizinho@onda.com.br

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS

JULHO - 2015

EXAME	FREQUÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
Turbidez da água bruta	2/dia	62	42,61
Turbidez da água tratada	7/dia	217	0,21
Cor da água bruta	2/dia	62	122,66
Cor da água tratada	7/dia	217	0,9
PH da água bruta	2/dia	62	7,08
pH da água tratada	7/dia	217	6,81
Alcalinidade da água bruta (T)	2/dia	62	18,87
Alcalinidade da água tratada (T)	2/dia	62	14,98
Alcalinidade da água tratada (F)	2/dia	62	0,00
CO2 – Água tratada	2/dia	62	4,85
Cloro	7/dia	217	1,06
Flúor	7/dia	217	0,86
Dureza total da água tratada	2/dia	62	18,00

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS

ÁGUA	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS		N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
			+	-	
Bruta - Captação	-	-	-	-	-
Filtrada - Filtros	-	-	-	-	-
Distribuída	9	34	00	34	-