



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conveniada com a Fundação Nacional de Saúde
Rua Piquiri, 500 - Centro - Fone/Fax: (43) 3259-1172
CNPJ: 78.402.252/0001-34 - CEP: 86.210.000 - Jataizinho/Pr
Email: saaejataizinho@onda.com.br

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS

MARÇO-2014

EXAME	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
Turbidez da água bruta	2/dia	56	212,47
Turbidez da água tratada	7/dia	196	0,18
Cor da água bruta	2/dia	56	156,30
Cor da água tratada	7/dia	196	1,46
pH da água bruta	2/dia	56	7,19
pH da água tratada	7/dia	196	6,52
Alcalinidade da água bruta (T)	2/dia	56	22,30
Alcalinidade da água tratada (T)	2/dia	56	14,87
Alcalinidade da água tratada (F)	2/dia	56	0,00
CO ² – Água tratada	2/dia	56	4,90
Cloro	7/dia	196	0,91
Flúor	7/dia	196	0,97
Dureza total da água tratada	2/dia	56	18

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS

ÁGUA	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS		N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
			+	-	
Bruta - Captação	-	-	-	-	-
Filtrada - Filtros	-	-	-	-	-
Distribuída	8	28	00	28	00