



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA PIQUIRI, 500 - Caixa Postal 11- CNPJ - 78.402.252/0001-34

Fone: (43) 3259-1172 – Fax: (43) 3259-1489 - CEP: 86.210-000 - JATAIZINHO / PARANÁ

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS NA E.T.A. – SETEMBRO / 2009

EXAME	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
TURBIDEZ ÁGUA BRUTA	2/dia	60	104.9
TURBIDEZ ÁGUA TRATADA	2/dia	60	0.56
COR ÁGUA BRUTA	2/dia	60	253.1
COR ÁGUA TRATADA	2/dia	60	0.20
pH ÁGUA BRUTA	2/dia	60	7.1
pH ÁGUA TRATADA	8/dia	248	6.70
ALCALINIDADE ÁGUA BRUTA (T)	2/dia	60	21.7
ALCALINIDADE ÁGUA TRATADA (T)	2/dia	60	13.90
ALCALINIDADE ÁGUA TRATADA (F)	2/dia	60	0.50
CO ₂ – ÁGUA TRATADA	2/dia	60	4.07
COLORO	8/dia	240	0.79
FLUOR	2/dia	60	0.76
DUREZA TOTAL ÁGUA TRATADA	2/dia	60	18.00

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS NA E.T.A.

ÁGUA	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS + -	N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
BRUTA- captação	-	-	- 00	-
FILTRADA filtros	-	-	- 00	-
DISTRIBUÍDA	8	28	00 28	00