



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA PIQUIRI, 500 Caixa Postal nº 11 – CNPJ: 78.402.252/0001-34
Fone (43) 3259-1172 – Fax (43) 3259-1489 – CEP: 86.210-000 – Jataizinho/PR
Email: saaejataizinho@onda.com.br

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS

JUNHO-2014

EXAME	FREQUÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
Turbidez da água bruta	2/dia	62	87.78
Turbidez da água tratada	7/dia	217	0.17
Cor da água bruta	2/dia	62	169.41
Cor da água tratada	7/dia	217	1.02
pH da água bruta	2/dia	62	6.95
pH da água tratada	7/dia	217	6.50
Alcalinidade da água bruta (T)	2/dia	62	20.58
Alcalinidade da água tratada (T)	2/dia	62	14.56
Alcalinidade da água tratada (F)	2/dia	62	0.00
CO ² – Água tratada	2/dia	62	5.44
Cloro	7/dia	217	0.91
Flúor	7/dia	217	0.76
Dureza total da água tratada	2/dia	62	19.00

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS

ÁGUA	FREQUÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS		N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
			+	-	
Bruta - Captação	-	-	-	-	-
Filtrada - Filtros	-	-	-	-	-
Distribuída	9	30	00	30	30